


# Mosedede Fjernvarmeværk

## Fjernvarmedeklaration 2022

### Brændselsfordeling i procent (100% i alt)



Rangering efter Energistyrelsens grænseværdier ved 200% metoden

> 59 Kg CO<sub>2</sub>/GJ  
40 - 59 Kg CO<sub>2</sub>/GJ  
< 40 Kg CO<sub>2</sub>/GJ



Selskab

15 Kg CO<sub>2</sub>/GJ



### Biobrændsler og vedvarende energi

Selskabets samlede andel CO<sub>2</sub>-neutrale brændsler 84%

### Miljødeklaration - levering til forbrug

Emissioner til luft	Fjernvarme pr. GJ		Fjernvarme pr. kWh	
CO <sub>2</sub> (Kuldioxid - drivhusgas)	15,2	kg/GJ	54,7	g/kWh
CH <sub>4</sub> (Metan - drivhusgas)	2,7	g/GJ	9,8	mg/kWh
N <sub>2</sub> O (Lattergas - drivhusgas)	0,7	g/GJ	2,4	mg/kWh
Drivhusgasser i alt (CO <sub>2</sub> -ækvivalenter)	15,3	kg/GJ	55,1	g/kWh
SO <sub>2</sub> (Svovldioxid)	4,0	g/GJ	14,3	mg/kWh
NO <sub>x</sub> (Kvælstofilter)	33,8	g/GJ	121,6	mg/kWh
CO (Kulilte)	32,1	g/GJ	115,5	mg/kWh
NMVOG (Uforbrændte kulbrinter)	2,5	g/GJ	8,9	mg/kWh
Partikler	16,4	g/GJ	59,1	mg/kWh

### Kontaktoplysninger

Selskab Mosede Fjernvarmeværk  
 CVR 27253598  
 Adresse Lundemosen 7, 2670 Greve  
 Telefon 43660366  
 Web-site mosedefv.dk

Deklarationen har til formål at sikre fjernvarmeselskabets efterlevelse af 'Bekendtgørelse om energivirksomheder og bygningsejeres oplysningsforpligtelser overfor slutkunder om energiforbrug og fakturering m.v.'.

Deklarationen er udarbejdet af VEKS. Se nærmere på [www.veks.dk](http://www.veks.dk)

Deklarationen er udarbejdet efter metode beskrevet hos Dansk Fjernvarme og Energistyrelsen og er baseret på 200%-metoden